

Pozice	Popis	M.j.	Počet	Poznámka
	Seznam strojů a zařízení - vzduchotechnika			
-	Axiální ventilátor (nástěnný) HCFT/4 -315 H $Q_v = 1500 \text{ m}^3/\text{hod.}$ $\Delta p = 70 \text{ Pa}$ $n = 1300 \text{ }^1/\text{min.}$ $P = 0,150 \text{ kW}/400 \text{ V (IP 65)}$	-	-	stávající
D1	Vyústka VNM 1A 560 x 140 R1/, TPM 015/01 Výrobce : MANDÍK, a.s., Hostomice	ks	4	
D2	Kruhový závěs ZS (bez gumy) $\varnothing 250$	ks	2	
D3	Kruhový závěs ZS (bez gumy) $\varnothing 315$ Dodává : KEBEK s.r.o., Chomutov	ks	3	
	POTRUBÍ			
D10-	Kruhové potrubí sk.I, dle PM 12 0311 z pozinkovaného plechu, vodotěsné provedení do $\varnothing 400$ / 90% tvarovek Výrobce : ZVVZ Milevsko	bm	8	
-	Spojovací, těsnící a kotevní materiál	kg	20	
	Komplexní vyzkoušení			
	Komplexní vyzkoušení zařízení, vyregulování stanovených průtoků vzduchu, seznámení provozovatele s funkcí a zaškolení obsluhy v používání a údržbě zařízení	Nh	20	
	Doprava	kpl	1	